ATS626

Modulo di espansione a 16 uscite ad innesto per centrali Advisor Advanced e Axon

Modulo espansione 16 uscite a innesto

L'ATS626 è un espansione a 16 uscite per le centrali Adsisor Advanced.Per ridurre l'ingombro nel contenitore della centrale, il modulo si innesta direttamente sulla scheda della centrale. L'ATS626 dispone di 8 uscite prelevabili da morsettiera, una di queste è di tipo ad alta corrente. In aggiunta fornisce 8 uscite open collector attraverso il connettore o come relè utilizzando il modulo a 4 relè ATS1810. La funzione dell'uscita è definita tramite dalla programmazione eseguita in centrale.



Dettagli

- Aggiunge 8 uscite open collector alle centrali Axon e Advisor Advanced
- Può essere ulteriormente espanso con massimo 8 relè aggiungendo 2 schede relè ATS1810
- 1 uscita ad alta corrente
- Uscite open collector da 50 mA max
- Collegamento ad innesto nelle centrali Advanced e Axon

ATS626

Modulo di espansione a 16 uscite ad innesto per centrali Advisor Advanced e Axon

Specifiche tecniche

General

Expander type	Udgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, Axon

Electrical

Power supply type	12 VCC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Clase II - Interior (general)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grado 3, VdS

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Control Panel	ATS1700-MBC	Scheda di ricambio Everon 1700
Control Panel	ATS1700-MM	Centrale Everon 1700, IP a bordo, EN grado 3, WebApp, 8 zone a bordo max 48 zone, 4 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua
Control Panel	ATS3700-MBC	Scheda centrale Everon 3700
Control Panel	ATS3700-MM	Centrale di sicurezza Everon 3700, IP a bordo, EN grado 3, Web App, da 16 a 256 zone, 16 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57